



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области**  
(Южный Екатеринбургский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области)  
8 Марта ул., д. 177-а, г. Екатеринбург, 620130  
тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343) 210-91-52  
e-mail: [mail\\_15@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru)  
<http://www.66.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428  
ИНН 6670074344 КПП 667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 16" ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО  
УЧИТЕЛЯ РСФСР Г.И. ЧЕБЫКИНА

623391, Свердловская обл., г. Полевской, КАРЛА  
МАРКСА УЛИЦА, 2 Б

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000107544921 от 06.09.2023 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 21.09.2023 № 225/2023-7

При проведении обязательного профилактического визита с 13.09.2023г. по 20.09.2023г.  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"  
ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РСФСР Г.И. ЧЕБЫКИНА

юридический адрес 623391, Свердловская обл., г. Полевской, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 2 Б

дата регистрации 30.10.2002

ИНН/ОГРН 6626003263 / 1026601607438

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ  
РСФСР Г.И. ЧЕБЫКИНА (623380, Свердловская обл., г. Полевской, К.Маркса, 26)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 20.09.2023г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к прохождению периодических и предварительных, при поступлении на работу,	СП 2.4.3648-20	1.5.	29.07.2024

	медицинских осмотров, а именно: организовать прохождение врача-невролога Куликовой Е.С. (05.04.1971г.р., учитель, дата последнего прохождения специалиста - 30.03.2022г.).		
2.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: организовать замену неисправного источника искусственного освещения над меловой доской в каб. №209.	2.4.4.	29.07.2024
3.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к разведению дезинфицирующих средств, а именно: обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств в месте их разведения.	2.4.12.	29.07.2024
4.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: Устранить дефекты и повреждения пола в кабинетах №209 и №302 - имеются дефекты напольного покрытия (стыки неплотно прилегают друг к другу, имеются повреждения). Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	2.5.2.	29.07.2024
5.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней отделки стен в следующих помещениях: спортивный зал, рекреация (3 этаж) - отслоение краски с поверхности потолка/стен, следы протечек на потолке). В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	2.5.3.	29.07.2024
6.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к организации водоснабжения и водоотведения, а именно: обеспечить подачу холодной и горячей воды через смеситель в туалете для девочек (1 этаж).	2.6.3.	29.07.2024
7.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к остеклению окон, а именно: обеспечить замену стеклопакета в спортивном зале (остекление над запасным выходом). В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.	2.8.3.	29.07.2024
8.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к системе общего освещения, а именно: заменить лампы с разным световым излучением в учебных кабинетах №108 (нач. классы), №202 (англ. язык), №209 (кабинет музыки), №211 (каб. математики), №301, №302. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-	2.8.5.	29.07.2024

	белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.		
9.	Соблюдать обязательные требования санитарного законодательства к системе общего освещения, а именно: организовать замену неисправных ламп в учебных кабинетах №108 (нач. классы), №202 (англ. язык), №209 (кабинет музыки), №211 (каб. математики), №301, №302. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	2.8.9.	29.07.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе **в срок до 29.07.2024г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16" ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РСФСР Г.И. ЧЕБЫКИНА, Директора МБОУ ПГО «СОШ №16» Трушкову Юлию Сергеевну

специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе  
Полевской и в Сысертском районе



Андреева Анастасия Сергеевна

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 225/2023-7 от 21.09.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.