

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024/2025 года**

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному  
учреждению Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа № 16»*


в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Карла Маркса, 2б.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от  
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Пospelов

АКТ

готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» августа 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

**председатель комиссии:** Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

**члены комиссии:**

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора - \_\_\_\_\_ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МБОУ ПГО «СОШ № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина**

С проведением проверки ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №16», 623380 Свердловская обл. г. Полевской ул. Карла Маркса д. 2 «б»

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	<b>Не требуется</b>	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Акт №1 от 31.07.2024г. промывки системы отопления
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	<b>Выполнено</b>	1. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления 2. Копия приказа о создании постоянной действующей комиссии по контролю за рабочим состоянием системы теплопотребления здания МБОУ ПГО «СОШ №16» 3. Акт №2 от 31.07.2024 выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплопотребления.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей эксплуатационной ответственности сторон 2. Акт №3 от 31.07.202г. Испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность 3. Акт №4 от 31.07.2024г. Проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2024-2025гг.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт №5 от 31.07.2024г. Осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	<b>Выполнено</b>	Акт №6 от 31.07.2024г. работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт №7 проверки работоспособности защиты систем теплоснабжения от 31.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	<b>Выполнено</b>	Акт №8 от 02.08.2024г. проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия пломб расчетных шайб и соплах элеватора
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	<b>Выполнено</b>	Акт сверки взаимных расчетов код 515744
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	<b>Выполнено</b>	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	<b>Выполнено</b>	Акт №9 испытания на плотность и прочность систем отопления
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	<b>Выполнено</b>	Справка от 02.08.2024г. по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:


**МБОУ ПГО «СОШ № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина**

(наименование объекта)

## Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт №1 от 31.07.2024 промывки систем отопления
2. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения
3. Копия приказа о создании постоянно действующей комиссии по контролю за рабочим состоянием системы теплоснабжения здания МБОУ ПГО «СОШ№16»
4. Акт №2 от 31.07.2024 выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплоснабжения.
5. Акт №3 от 31.07.2024г. Испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность
6. Акт №4 от 31.07.2024г. Проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2024-2025гг.
7. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей эксплуатационной ответственности сторон.
8. Акт №5 от 31.07.2024г. Осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).
9. Акт №6 от 31.07.2024г. работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов.
10. Акт №7 проверки работоспособности защиты систем теплоснабжения от 31.07.2024г.
11. Акт №8 от 02.08.2024г. проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
12. Акт проверки наличия пломб расчетных шайб и соплах элеватора.
13. Акт сверки взаимных расчетов код 515744.
14. Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами.
15. Акт №9 испытания на плотность и прочность систем отопления.
16. Справка от 02.08.2024г. по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.
17. Копия приказа от 16.07.2024г. №137-ДО «О назначении ответственного лица за электрохозяйство МБОУ ПГО «СОШ№16».
18. Копия приказа от 19.07.2024г. №138-ДО «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок МБОУ ПГО «СОШ№16».
19. Копия Муниципального контракта №9/5-ПТ теплоснабжения и поставки горячей воды от 24.01.2024г.
20. Копия акта приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя.
21. Копия паспортов преобразователей расхода электромагнитные ПРЭМ-2 (2шт).
22. Копия паспорта тепловычислителя СПТ941.
23. Копия паспорта комплекта термометров КТПТР-05.


Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /Г.А. Комякова


Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Петина

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /О.Н. Будылина

  
\_\_\_\_\_/М.А. Ливанов  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

13 сентября 2024 г.

Иванова Наталья Владимировна \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного  
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого  
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568842

Владелец Трушкова Юлия Сергеевна

Действителен с 13.03.2024 по 13.03.2025